

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 829/2020-W

Zleceniodawca:	PWD WODA DEMINERALIZOWANA Jarosław Górajski ul. Chmurna 10a 92-018 Łódź
Próbka pobrana przez:	Zleceniodawcę
Adres pobrania próbki:	wg. informacji klienta: Łódź, ul. Chmurna 10a
Miejsce pobrania próbki:	Klient nie udzielił informacji
Metoda pobrania próbki:	Klient nie udzielił informacji
Rodzaj próbki:	Próbka wody Próbka jednorazowa
Stan próbki:	Bez uwag
Data dostarczenia próbki:	16.04.2020r.
Data rozpoczęcia badań:	17.04.2020r.
Data zakończenia badań:	17.04.2020r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 829/2020-W

EKO-SERWIS


-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

4. 6

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	Niepewność ²⁾
1.	Indeks nadmanganianowy	mg/l O ₂	PN-EN ISO 8467:2001	<0,50	-
2.	Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm w 25°C	PN-EN 27888:1999	<25	-
3.	Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm w 25°C	PN-EN 27888:1999	0,7*	-
4.	pH	-	PN-EN ISO 10523:2012	5,3	±0,1
5.	Sucha pozostałość	mg/l	PN-78/C-04541	<10	-

Znak < : dotyczy wartości parametru poniżej dolnej granicy zakresu oznaczalności. * - wynik spoza zakresu akredytacji

²⁾ Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzględnienia niepewności związanej z pobieraniem próbek

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
17.04.2020r.	 Z-CIA LABORATORIUM dr inż. Małgorzata Małkowska
KÓŃC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	